



Akciju sabiedrība "Latvenergo"

Vien. reģ. Nr. 40003032949

Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, Latvija

Tālr. (+371) 67728222, fakss (+371) 67728880, www.latvenergo.lv, info@latvenergo.lv

Rīgā

10.11.2009. Nr. 01VL00-13/4975

Uz 12.10.2009. Nr.3-23.2/29

Dundagas novada domei
"Līkā muiža", Pils iela,
Dundaga, Dundagas novads
LV-3270

Par nosacījumiem detālplānojuma izstrādei z./g. Dundagas ciemā Stacijas ielā 3

Atbildot uz Jūsu 2009.g. 12.oktobra vēstuli Nr. 3-23.2/29, sniedzam Latvenergo koncerna nosacījumus detālplānojuma izstrādei z./g. Dundagas ciemā Stacijas ielā 3.

AS „Latvenergo”

Pašlaik z./g. Dundagas ciemā Stacijas iela 3 AS "Latvenergo" pārziņā esošu sakaru būvju un telekomunikāciju kabeļu līniju nav. Veicot detālplānojuma izstrādi z./g. Dundagas ciemā Stacijas iela 3 ar kadastra numuru 8850 020 0505 teritorijā, inženierkomunikāciju izvietojumu teritorija plānot tādu, lai tas atbilstu LR Ministru Kabineta 2004.g. 28.decembra noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. Plānojot jaunu objektu būvniecību, paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem ar pieslēgšanu pie esošajiem vai jaunizveidojamajiem inženiertīkliem.

AS "Sadales tīkls"

1. Zemesgabalam Dundagas ciema, Stacijas ielā 3, (kadastra nr. 8850 020 0505) detālplānojumā uzrādīt elektropārvades līnijas ar nepieciešamiem spriegumiem un elektropiegādi paredzēt ar kabeļu līnijām.
2. Lai nodrošinātu elektrisko tīklu drošu ekspluatāciju, kā arī pieķūšanu energoobjektiem, teritorijas detālplānojumā jāuzrāda visas esošo un perspektīvo elektrisko tīklu izvietošanas zonas, ievērojot "Aizsargjoslu likumā" (pieņemts 1997.gada 05.februāri) noteiktās elektrisko tīklu ekspluatācijas aizsargjoslas (16.pants) un jāinformē zemes īpašniekus par īpašumu lietošanas tiesību ierobežojumiem tajās (35. un 45. pants). Plānojot zemesgabalu sadalījumu vai/un apbūvi jāsaglabā esošo elektroapgādes objektu izvietojumu un jāparedz esošo elektrolīniju trašu iekļaušanu projektējamo ceļu sarkano līniju joslā. Pretējā gadījumā zemes īpašniekam jāpiepras AS „Sadales tīkls”, Dienvidu reģionā tehniskos noteikumus līnijas pārbūvi. Izstrādājot elektroapgādes tehnisko projektu jāievēro līnijas pārbūves tehniskos noteikumus.
3. Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā plānot tādu, lai atbilstu Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr. 1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās". Nav pieļaujama apbūve energoapgādes objektu aizsargjoslās. Detālplānojumu un ielu šķērsprofilus ar komunikāciju izvietojumu saskaņot AS „Sadales tīkls” Dienvidu

SĀNEMTS

Dundagas novada dome

2009. 16. novembrs

Nr. 804/3-31.1.