ELEKTROAPGĀDES TĪKLU PLĀNS

M 1:250

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI	
APZ.	APRAKSTS
	Esoša ēka
	Demontējamas konstrukcijas, segumi
	Segumu robežas
	Projekta robeža
	Ieeja ēkā
	Esošie saglabājamie koki
K1	Projektētā sadzīves kanalizācija
K2	Projektētā lietus ūdens kanalizācija
W1	Projektētais kabelis caurulē
	Esošie kabeļi
	Sadalne
	Projektētais zemējuma kontūrs
	Lietus ūdens gūlija - skataka
	Lietus ūdens gūlija



Piezīmes:

1. Izbūvēt jaunu kabeli AXMK 4x70 no esošās āra sadalnes (S-1) uz pils galveno sadalni (GS).
2. No galvenās (GS) sadalnes izbūvēt kabeli AXMK 4x35 esošo katlutelpas sadalni (S-4).
3. Katlutelpā nomainīt esošo sadalni pret jaunu 0,4kV sadalni.
4. No esošās GS izbūvēt kabeli uz vienīcas korpusa sadalni (S-2) pirmajā stāvā.
5. No GS izbūvēt kabeli AXMK 4x16 uz administratīvās ēkas 0,4kV sadlni (S-3).
6. Pagalmā kabeļus ievietos PVC aizsargcaurulē ar mehānisko aizsardzību 750N.

T·O·T·U·S	Sargu 20 Jelgava LV-3008	Pasūtījums P-04/2012	Stadija TP
Būvproj. vadītājs A.ŠPAKS	09.07.2012.	Dundagas viduslaiku pils pagalma rekonstrukcija	
ELT daļas vadītājs O.VIDIŅŠ	09.07.2012.	Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270	
Izstrādāja O.VIDIŅŠ	09.07.2012.	Elektroapgādes tīklu plāns	
Arhīva Nr. 04/2012.02.ELT-2.0		Mērogs 1:250	Lapa ELT-2 / Lapas Nr.
Fails DPP_ELT.dwg			