



Piezīmes:

1. Pēc pamatnes bedres izrakšanas ieklāt šķembu pamatu 10 cm biezumā un sablētēt.
2. Uztādīt betona pamatu, nolīmeņot un aizrakt būvbedri pakāpeniski sablētējot grunti līdz sākotnējam blīvumam.

IK ELPOT Reģ.nr. 40002150774 t: +371 29254385 e: peteris.taurins@gmail.com		PASŪTĪTĀJS:			DUNDAGAS NOVADA DOME		
		OBJEKTS:			VASARAS BRĪVDABAS ESTRĀDE DUNDAGAS PILS PARKĀ		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums: Celiņa apgaismojuma balsta uzstādīšana		Arhīva Nr. 2013/27	
Proj.d.vad.	P.Tauriņš		03.07.2013			Mērogs: b.m.	
Izstrādāja	P.Tauriņš		03.07.2013			Stadija	Lapas
						TP	Ras.Nr. ELT-2